



Leistungserklärung (DoP): GEZE TS 5000 ECl ine

DE

| Kennung Leistungserklärung | GEZE TS 5000 ECl ine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Produktart | Türschließersystem |
| 2. Identnummern | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Verwendungszweck | Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf zur Verwendung an Feuer- und/oder Rauchschutztüren oder an Fluchtwegtüren |
| 4. Hersteller | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Bevollmächtigter | ---- |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit | 1 |
| 7. Harmonisierte Norm | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Notifizierte Stelle | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID Zertifikat | 0672-CPR-0253 |
| 9. Erklärte Leistung | Festgestellte wesentliche Merkmale |
| EN 1154 - Selbstschließend | Anforderungen "selbstschließend" erfüllt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Abschnitte 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Dauerfunktion des Selbstschließens | Anforderungen "Dauerfunktion" erfüllt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Abschnitte 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Gefährliche Substanzen | Keine gefährlichen Substanzen im Sinne der EG-Richtlinien und der REACH-Verordnung |
| EN 1154 Klassifizierung | |
| Anwendungsklasse | 4 (Klasse 3 = Schließen aus min. 105°, 4 = Schließen aus 180°) |
| Dauerfunktion des Selbstschließens | 8 (Klasse 5 = 50.000 Zyklen, 8 = 500.000 Zyklen) |
| Türschließergröße | 3-5 (Türschließergrößen = 1-7) |
| Eignung zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren | 1 (Klasse 0 = nicht geeignet, 1 = geeignet) |
| Sicherheit | 1 (Klasse 1 = Nutzungssicherheit) |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe) |
| 10. Leistung Produkt | Die Leistung des Produktes nach Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4. |
| Ort, Datum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Geschäftsführer |  |


Declaration of Performance (DoP): GEZE TS 5000 ECl ine

EN

| ID for Declaration of Performance | GEZE TS 5000 ECl ine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Type of product | Door closer system |
| 2. Identity numbers | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Intended use | Door closer with controlled closing procedure for use on fire and/or smoke protection doors or on emergency exits |
| 4. Manufacturer | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Authorised person | ---- |
| 6. Assessment of constancy of performance | 1 |
| 7. Harmonised standard | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Notified body | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID certificate | 0672-CPR-0253 |
| 9. Declared performance | Relevant characteristics determined |
| EN 1154 - Self-closing | "Self-closing" requirements fulfilled - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sections 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Permanent function of the self-closing feature | "Permanent function" requirements fulfilled - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sections 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Hazardous substances | No hazardous substances in the sense of the EC guidelines and REACH directive |
| EN 1154 Classification | |
| Application class | 4 (Class 3 = close from at least 105°, 4 = close from 180°) |
| Permanent function of self-closing | 8 (Class 5 = 50,000 cycles, 8 = 500,000 cycles) |
| Door closer size | 3-5 (door closer sizes = 1-7) |
| Suitability for use on fire/smoke doors | 1 (Class 0 = not suitable, 1 = suitable) |
| Safety | 1 (Class 1 = Safe use) |
| Corrosion resistance | 4 (acc. to EN 1670: Class 0 = none defined, Class 1 = low, Class 2 medium, Class 3 = high, Class 4 = very high) |
| 10. Product performance | The performance of the product according to No. 1 conforms to the declared performance according to No. 9. The manufacturer under No. 4 is solely responsible for preparing the declaration of performance according to No. 9. |
| Place, date | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Managing Director |  |


декларация за мощност (DoP): GEZE TS 5000 EClіne

BG

| Означение декларация за мощност | GEZE TS 5000 EClіne_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Вид продукт | Система за затваряне на вратата |
| 2. Идентификационен номер | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Цел на използване | Средство за затваряне на врати с контролирано протичане на затварянето за използване на пожаро- и димозащитни врати и/или на врати на спасителни пътища |
| 4. Производител | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21–29, -71229 Leonberg, Германия. |
| 5. Упълномощено лице | ---- |
| 6. Система за оценяване на стабилността на резултатите | 1 |
| 7. Хармонизиран стандарт | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Нотифициран орган | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID сертификат | 0672-CPR-0253 |
| 9. Декларирана мощност | Установени съществени белези |
| EN 1154 - Автоматично затварящи се | Изпълнени изисквания "автоматично затварящи се" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 раздели 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Постоянна функция на автоматично затваряне | Изпълнени изисквания "постоянна функция" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 раздели 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Опасни субстанции | Без опасни субстанции по смисъла на директивите на ЕО и разпоредба REACH |
| EN 1154 Класифициране | |
| Клас приложение | 4 (клас 3 = затваряне от мин. 105°, 4 = затваряне от 180°) |
| Постоянна функция на автоматично затваряне | 8 (клас 5 = 50 000 цикъла, 8 = 500 000 цикъла) |
| Размер на устройството за затваряне на вратата | 3-5 (размери на устройството за затваряне на вратата = 1-7) |
| Пригодност за използване на пожаро-/димозащитни врати | 1 (клас 0 = не подходящи, 1 = подходящи) |
| Безопасност | 1 (клас 1 = безопасност при използване) |
| Устойчивост на корозия | 4 (съгласно EN 1670: клас 0 = не дефинирано, клас 1 = нисък, клас 2 среден, клас 3 = висок, клас 4 = много висок) |
| 10. Мощност на продукта | Мощността на продукта според № 1 съответства на декларираната мощност според № 9. Отговорен за съставяне на декларация за мощност според № 9 е единствено производителят според № 4. |
| Населено място, дата | Leonberg, 08.04.2019 |
| Джералд Хаас, Изпълнителен Директор |  |


Ydeevnedeklaration (DoP): GEZE TS 5000 EClime

DA

| Identifikation ydeevnedeklaration | GEZE TS 5000 EClime_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Produktart | Dørlukkersystem |
| 2. Id-numre | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Anvendelsesformål | Dørlukkeudstyr med kontrolleret lukkeforløb til brug på brand- og/eller røgdøre eller på flugtvejsdøre |
| 4. Producent | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Befuldsmægtiget | ---- |
| 6. System til vurdering af ydeevnen over tid | 1 |
| 7. Harmoniseret standard | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Notificeret organ | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Id certifikat | 0672-CPR-0253 |
| 9. Deklareret ydeevne | Konstaterede væsentlige egenskaber |
| EN 1154 - Selvlukkende | Krav "selvlukkende" opfyldt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 afsnit 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Selvlukkende kontinuerlig funktion | Krav "kontinuerlig funktion" opfyldt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 afsnit 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Farlige substanser | Ingen farlige substanser iht. EF-direktiver og REACH-forordningen |
| EN 1154 Klassificering | |
| Anvendelsesklasse | 4 (klasse 3 = lukning fra min. 105°, 4 = lukning fra 180°) |
| Selvlukkende kontinuerlig funktion | 8 (klasse 5 = 50.000 cyklusser, 8 = 500.000 cyklusser) |
| Dørlukkerstørrelse | 3-5 (dørlukkerstørrelser = 1-7) |
| Egnet til brug på brand-/røgdøre | 1 (klasse 0 = ikke egnet, 1 = egnet) |
| Sikkerhed | 1 (klasse 1 = anvendessikkerhed) |
| Korrosionsbestandighed | 4 (iht. EN 1670: Klasse 0 = ingen defineret, klasse 1 = lav, klasse 2 moderat, klasse 3 = høj, klasse 4 = meget høj) |
| 10. Produktets ydeevne | Produktets ydeevne iht. nr. 1 svarer til den deklarerede ydeevne iht. nr. 9. Ansvarlig for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen iht. nr. 9 er alene producenten iht. nr. 4. |
| Sted, dato | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, direktør |  |


Toimimisviis (DoP): GEZE TS 5000 ECLine

ET

| Toimivusdeklaratsiooni tähis | GEZE TS 5000 ECLine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Toote tüüp | Uksesulgursüsteem |
| 2. Tootenumber | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Kasutusotstarve | Kontrollitava sulgumistsükliga ukksesulgur kasutamiseks tule- ja/või suitsutõkkeustel või evakuatsiooniustel |
| 4. Tootja | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Volitatud esindaja | ---- |
| 6. Töökindluse hindamise süsteem | 1 |
| 7. Harmoniseeritud standard | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Teatatud asukoht | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID-sertifikaat | 0672-CPR-0253 |
| 9. Deklareeritud jõudlus | Kindlaksmääratud olulised omadused |
| EN 1154 – isesulguv | "Isesulguva" nõuded täidetud – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 peatükid 5.2.1, 5.2.3– 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 – isesulguva püsifunktsioon | "Püsifunktsiooni" nõuded täidetud – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 peatükid 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Ohtlikud ained | Pole ohtlike aineid EL-i direktiivide ja REACH-i regulatsiooni mõttes |
| EN 1154 klassifikatsioon | |
| Kasutusklass | 4 (klass 3 = sulgumine alates 105°, 4 = sulgumine alates 180°) |
| Isesulgumise püsifunktsioon | 8 (klass 5 = 50 000 tsükli, 8 = 500 000 tsükli) |
| Uksesulguri suurus | 3-5 (ukksesulgurite suurus = 1–7) |
| Sobivus kasutamiseks tule-/ suitsutõkkeustel | 1 (klass 0 = ei sobi, 1 = sobib) |
| Ohutus | 1 (klass 1 = kasutuskindel) |
| Korrosioonikindlus | 4 (EN 1670 järgi: klass 0 = puudub, klass 1 = väike, klass 2 = keskmine, klass 3 = kõrge, klass 4 = väga kõrge) |
| 10. Toote jõudlus | Toote toimivus (nr 1) on kooskõlas deklareeritud toimivusega (nr 9). Toimivusdeklaratsiooni (nr 9) koostamise eest vastutab ainult tootja (nr 4). |
| Koht, kuupäev | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, tegevjuht |  |

Toimintaselvitys (DoP): GEZE TS 5000 ECl ine

FI

| Tunnistus toimintaselvitys | GEZE TS 5000 ECl ine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Tuotetyyppi | Ovensulkijajärjestelmä |
| 2. Tunnusnumerot | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Käyttötarkoitus | Ovensulkija kontrolloidulla sulkeutumistoinnolla palo- ja/tai savusuojaoviin sekä pakotieoviin |
| 4. Valmistaja | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Valtuutettu | ---- |
| 6. Järjestelmä toimintojatkuvuuden arviointiin | 1 |
| 7. Sovellettu normi | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Ilmoitettu paikka | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID-varmenne | 0672-CPR-0253 |
| 9. Selvitetty toiminto | Määritetyt olennaiset ominaisuudet |
| EN 1154 - Itsesulkeutuva | "Itsesulkeutuvan" vaatimukset täyttävät – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 luvut 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Itsesulkeutuvuuden kestotoiminto | "Kestotoiminnon" vaatimukset täyttävät – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 luvut 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Vaaralliset aineet | Ei EY:n direktiivien ja REACH-asetuksen mukaisia vaarallisia aineita |
| EN 1154 Luokitus | |
| Käyttöluokka | 4 (luokka 3 = sulkuasento väh. 105°, 4 = sulkuasento väh. 180°) |
| Itsesulkeutuvuuden kestotoiminto | 8 (luokka 5 = 50 000 sykliä, 8 = 500 000 sykliä) |
| Ovensulkijan koko | 3-5 (ovensulkijakoot = 1-7) |
| Soveltuvuus palo-/savusuojaoviin | 1 (luokka 0 = ei sovi, 1 = sopii) |
| Turvallisuus | 1 (luokka 1 = käyttövarmuus) |
| Korroosionkestävyys | 4 (EN 1670 mukaan: luokka 0 = ei määritetty, luokka 1 = vähäinen, luokka 2 keskimääräinen, luokka 3 = korkea, luokka 4 = erittäin korkea) |
| 10. Tuotteen suorituskyky | Tuotteen suorituskyky numeron 1 mukaan vastaa numerossa 9 selvitettyä toimintoa. Valmistaja numeron 4 mukaan on yksin vastuussa numeron 9 mukaan laaditusta toimintaselvityksestä. |
| Paikka, päivämäärä | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, toimitusjohtaja |  |


Déclaration des performances (DoP): GEZE TS 5000 ECl ine

FR

| Identification Déclaration des performances | GEZE TS 5000 ECl ine_0672-CPR-0253 |
|--|---|
| 1. Type de produit | Système de ferme-porte |
| 2. Numéros d'identification | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Usage prévu | Dispositif ferme-porte avec séquence de fermeture contrôlée pour les portes coupe-feu et/ou pare-flammes ou pour les issues de secours |
| 4. Fabricant | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Mandataire | ---- |
| 6. Système pour l'évaluation des performances | 1 |
| 7. Norme harmonisée | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Autorité notifiante | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Certificat ID | 0672-CPR-0253 |
| 9. Performances déclarées | Principales caractéristiques constatées |
| EN 1154 - fermeture automatique | Exigences « fermeture automatique » remplies - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - fonctionnement continu de la fermeture automatique | Exigences « fonctionnement continu » remplies - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragraphes 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Substances dangereuses | Aucune substance dangereuse au sens entendu par les directives CE et la directive REACH |
| Classification EN 1154 | |
| Classe d'usage | 4 (classe 3 = fermeture à partir de min. 105°, 4 = fermeture à partir de 180°) |
| Fonctionnement continu de la fermeture automatique | 8 (classe 5 = 50.000 cycles, 8 = 500.000 cycles) |
| Taille du ferme-porte | 3-5 (tailles de ferme-porte = 1-7) |
| Compatibilité avec les portes coupe-feu/pare-fumée | 1 (classe 0 = non compatible, 1 = compatible) |
| Sécurité | 1 (classe 1 = sécurité d'utilisation) |
| Résistance à la corrosion | 4 (selon EN 1670 : classe 0 = néant, classe 1 = faible, classe 2 moyenne, classe 3 = élevée, classe 4 = très élevée) |
| 10. Performances du produit | La performance du produit désignée sous n° 1 correspond à la performance déclarée sous n° 9. Le seul et unique responsable de l'établissement de la déclaration de performance selon n° 9 est le fabricant désigné sous n° 4. |
| Lieu, date | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Directeur |  |


Δήλωση ισχύος (DoP): GEZE TS 5000 EClime

EL

| Ειδικός αριθμός Δήλωσης απόδοσης | GEZE TS 5000 EClime_0672-CPR-0253 |
|---|--|
| 1. Τύπος προϊόντος | Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς πόρτας |
| 2. Αριθμοί αναγνώρισης | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Σκοπός χρήσης | Μέσο επαναφοράς πόρτας με ελεγχόμενο κλείσιμο για χρήση σε πόρτες καπνού ή/και πυρός ή σε πόρτες εξόδου κινδύνου |
| 4. Κατασκευαστής | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Πληρεξούσιος | ---- |
| 6. Σύστημα για την αξιολόγηση της σταθερότητας απόδοσης | 1 |
| 7. Εναρμονισμένο πρότυπο | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Κοινοποιημένος φορέας | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Πιστοποιητικό αναγνωριστικού αριθμού | 0672-CPR-0253 |
| 9. Δηλωθείσα ισχύς | Καταγεγραμμένα βασικά χαρακτηριστικά |
| EN 1154 - Αυτόματο κλείσιμο | Πληρούνται οι απαιτήσεις "αυτόματου κλεισίματος" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Παράγραφοι 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Διαρκής λειτουργία αυτόματου κλεισίματος | Πληρούνται οι απαιτήσεις "διαρκούς λειτουργίας" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Παράγραφοι 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Επικίνδυνες ουσίες | Δεν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες υπό την έννοια των οδηγιών EK και του κανονισμού REACH |
| EN 1154 Κατάταξη | |
| Κατηγορία εφαρμογής | 4 (Κατηγορία 3 = Κλείσιμο από ελάχ. 105 , 4 = Κλείσιμο από 180) |
| Διαρκής λειτουργία αυτόματου κλεισίματος | 8 (Κατηγορία 5 = 50.000 κύκλοι, 8 = 500.000 κύκλοι) |
| Μέγεθος μηχανισμού επαναφοράς πόρτας | 3-5 1-6 (Μεγέθη μηχανισμού επαναφοράς πόρτας = 1-7) |
| Καταλληλότητα για χρήση σε πόρτα καπνού/πυρός | 1 (Κατηγορία 0 = ακατάλληλο, 1 = κατάλληλο) |
| Ασφάλεια | 1 (Κατηγορία 1 = ασφάλεια χρήσης) |
| Αντοχή σε διάβρωση | 4 (κατά EN 1670:Κατηγορία 0 = μη καθορισμένη, Κατηγορία 1 = ελάχιστη, Κατηγορία 2 = μέτρια, Κατηγορία 3 = υψηλή, Κατηγορία 4 = πολύ υψηλή) |
| 10. Απόδοση προϊόντος | Η απόδοση του προϊόντος κατά τον αρ. 1 αντιστοιχεί στη δηλωθείσα απόδοση κατά τον αρ. 9. Υπεύθυνος για τη σύνταξη της δήλωσης απόδοσης κατά τον αρ. 9 είναι αποκλειστικά ο κατασκευαστής κατά τον αρ. 4. |
| Τόπος, Ημερομηνία | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Διευθύνων σύμβουλος |  |


Dearbhú Feidhmíochta (DoP): GEZE TS 5000 ECLine

GA

| Aitheantóir Dearbhú Feidhmíochta | GEZE TS 5000 ECLine_0672-CPR-0253 |
|---|---|
| 1 Cineál táirge | Córas dúntóir dorais |
| 2 Uimhreacha aitheantais | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3 Úsáid bheartaithe | Uirlis dúnta dorais le hord glasála rialaithe le haghaidh úsáide ag doirse cosanta dóiteáin agus/nó cosanta deataigh nó ag doirse bealach éalaithe |
| 4 Déantúsóir | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5 Duine údaráithe | ---- |
| 6 Córas chun an tseasmhacht feidhmíochta a mheas | 1 |
| 7 Caighdeán comhchuibhithe | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Ionad dá dtugtar fógra | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Príomhthréithe aitheanta | 0672-CPR-0253 |
| 9 Feidhmíocht dhearbhaithe | Príomhthréithe |
| EN 1154 – Dúnann é féin | Riachtanais maidir le "dúnann é féin" comhlíonta – EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Míreanna 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 –Feidhm bhuan an fhéindhúnta | Riachtanais maidir le "feidhm bhuan" comhlíonta - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Míreanna 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Substaintí guaiseacha | Ní substaintí guaiseacha iad de réir Treoracha AE agus Rialacháin REACH |
| Aicmiú EN 1154 | |
| Aicme úsáide | 4 (Aicme 3 = Dúnadh ó íos. 105°, 4 = Dúnadh ó 180°) |
| Feidhm bhuan an fhéindhúnta | 8 (Aicme 5 = 50.000 timthriall, 8 = 500.000 timthriall) |
| Toise an dúntóir dorais | 3-5 (Toisí dúntóir dorais = 1-7) |
| Oiriúnach le haghaidh úsáide ar dhoirse cosanta dóiteáin/deataigh | 1 (Aicme 0 = níl sé oiriúnach, 1 = tá sé oiriúnach) |
| Sábháilteacht | 1 (Aicme 1 = Sábháilteacht úsáide) |
| Seasmhacht in aghaidh creimthe | 4 (de réir EN 1670: Aicme 0 = gan a bheith sainithe, Aicme 1 = íseal, Aicme 2 réasúnta, Aicme 3 = ard, Aicme 4 = an-ard) |
| 10 Feidhmíocht Táirge | Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreach 1 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe de réir uimhreach 9. Is é an déantúsóir amháin de réir uimhreach 4 atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta a dhéanamh de réir uimhreach 9. |
| Áit, dáta | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Stiúrthóir |  |


Dichiarazione prestazioni (DoP): GEZE TS 5000 ECl ine

IT

| Identificazione dichiarazione prestazioni | GEZE TS 5000 ECl ine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Tipo di prodotto | Sistema chiudiporta |
| 2. Numeri ident. | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Impiego previsto | Mezzo di chiusura porta con chiusura controllata da impiegare con le porte tagliafuoco e/o tagliafumo o con le porte antipanico |
| 4. Produttore | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Delegato | ---- |
| 6. Sistema per valutare la potenzialità | 1 |
| 7. Norma armonizzata | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Ente notificato | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Certificato ID | 0672-CPR-0253 |
| 9. Prestazione dichiarata | Caratteristiche importanti riscontrate |
| EN 1154 - a chiusura automatica | Requisiti "a chiusura automatica" soddisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezioni 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - funzione continua della chiusura automatica | Requisiti "funzione continua" soddisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezioni 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Sostanze pericolose | Nessuna sostanza pericolosa ai sensi delle direttive europee e del decreto REACH |
| Classificazione EN 1154 | |
| Classe di impiego | 4 (classe 3 = chiusura da min. 105°, 4 = chiusura da 180°) |
| Funzione continua chiusura automatica | 8 (classe 5 = 50.000 cicli , 8 = 500.000 cicli) |
| grandezza chiudiporta | 3-5 (grandezze chiudiporta = 1-7) |
| Idoneità all'utilizzo su porte tagliafumo/ tagliafuoco | 1 (classe 0 = non idoneo, 1 = idoneo) |
| Sicurezza | 1 (classe 1 = sicurezza d'uso) |
| Resistenza alla corrosione | 4 (sec. EN 1670: classe 0 = non definita, classe 1 = bassa, classe 2 media, classe 3 = elevata, classe 4 = molto elevata) |
| 10. Prestazione prodotto | La prestazione del prodotto di cui al punto 1 corrisponde alla prestazione dichiarata nel punto 9. La responsabilità per la dichiarazione della prestazione di cui al punto 9 spetta soltanto al produttore di cui al punto 4. |
| Località, data | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Amministratore Delegato |  |

Izjava o svojstvima (DoP): GEZE TS 5000 EClina

HR

| Oznaka Izjava o svojstvima | GEZE TS 5000 EClina_0672-CPR-0253 |
|---|--|
| 1. Vrsta proizvoda | Sustav zatvarača vrata |
| 2. Identifikacijski broj | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Namjena | Naprava za kontrolirano zatvaranje vrata za uporabu na protupožarnim i/ili protudimnim vratima ili na evakuacijskim vratima |
| 4. Proizvođač | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Ovlaštena osoba | ---- |
| 6. Sustav ocjenjivanja stalnosti svojstva | 1 |
| 7. Usklađena norma | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Prijavljeno tijelo | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID certifikata | 0672-CPR-0253 |
| 9. Prijavljeno svojstvo | Utvrđena važna svojstva |
| EN 1154 - samozatvarajući | Zahtjevi "samozatvarajući" su ispunjeni - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odlomci 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Trajna funkcija samozatvaranja | Zahtjevi "trajna funkcija" su ispunjeni - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odlomci 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Opasne tvari | Nema opasnih tvari u smislu direktiva Europske unije i Uredbe REACH |
| Klasifikacija EN 1154 | |
| Klasa primjene | 4 (klasa 3 = zatvaranje iz min. 105°, 4 = zatvaranje iz 180°) |
| Trajna funkcija samozatvaranja | 8 (klasa 5 = 50.000 ciklusa, 8 = 500.000 ciklusa) |
| Veličina zatvarača vrata | 3-5 (veličine zatvarača vrata = 1-7) |
| Prikladnost za uporabu na protupožarnim/protudimnim vratima | 1 (klasa 0 = nije prikladno, 1 = prikladno) |
| Sigurnost | 1 (klasa 1 = sigurnost uporabe) |
| Otpornost na koroziju | 4 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka) |
| 10. Svojstvo proizvoda | Svojstvo proizvoda prema br. 1 odgovara prijavljenom svojstvu prema br. 9 Za izradu izjave o svojstvima prema br. 9 odgovoran je samo proizvođač prema br. 4 |
| Mjesto, datum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, direktor |  |


Ekspluatācijas īpašību deklarācijas (DoP): GEZE TS 5000 ECLine

LV

| Ekspluatācijas īpašību deklarācijas apzīmējums | GEZE TS 5000 ECLine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Produkta veids | Durvju aizvērēja sistēma |
| 2. Identifikācijas numuri | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Paredzētais pielietojums | Durvju aizvēršanas mehānisms ar kontrolētu aizvēršanu; paredzēts uguns un/vai dūmu drošajām durvīm vai evakuācijas durvīm |
| 4. Ražotājs | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Pilnvarotais pārstāvis | ---- |
| 6. Sistēma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai | 1 |
| 7. Saskaņotais standarts | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Paziņotā iestāde | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID sertifikāts | 0672-CPR-0253 |
| 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības | Noteiktie būtiskie raksturlielumi |
| EN 1154 — pašaizverošs | Izpildīta prasība "pašaizverošs" — EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, sadaļas 5.2.1, 5.2.3–5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 — ilgstoša pašaizvēršanās | Izpildīta prasība "ilgstoša darbība" — EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, sadaļas 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Bīstamas vielas | Nav bīstamu vielu saskaņā ar EK direktīvām un REACH regulu |
| EN 1154 klasifikācija | |
| Lietošanas klase | 4 (3. klase — aizvēršana no min. 105°, 4. klase — aizvēršana no 180°) |
| Ilgstoša pašaizvēršanās | 8 (5. klase — 50 000 ciklu, 8. klase — 500 000 ciklu) |
| Durvju aizvērēja izmērs | 3-5 (durvju aizvērēju izmēri — 1–7) |
| Piemērotība uguns/dūmu drošajām durvīm | 1 (0. klase — nav piemērots, 1. klase — ir piemērots) |
| Drošība | 1 (1. klase — lietošanas drošība) |
| Noturība pret koroziju | 4 (saskaņā ar standartu EN 1670: 0. klase — nav noteikta, 1. klase — zema, 2. klase — vidēja, 3. klase — augsta, 4. — ļoti augsta) |
| 10. Produkta ekspluatācijas īpašības | 1. punktā minētajam produktam piemīt 9. punktā minētās īpašības. Par 9. punktā minēto īpašību deklarācijas izstrādi ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs. |
| Vieta, datums | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, rīkotājdirektors |  |


Galios deklaracijos (DoP): GEZE TS 5000 EClina

LT

| Eksplotacijos savybių deklaracijos identifikatorius | GEZE TS 5000 EClina_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Gaminio rūšis | Durų uždarymo įtaisų sistema |
| 2. Ident. numeriai | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Naudojimo tikslas | Durų uždarymo įtaisas su valdoma uždarymo seka, skirtas naudoti priešgaisrinėse arba priešdūminėse duryse arba atsarginių išėjimų duryse |
| 4. Gamintojas | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Įgaliotasis asmuo | ---- |
| 6. Eksplotacijos savybių įvertinimo sistema | 1 |
| 7. Darnusis standartas | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Notifikuotoji įstaiga | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID sertifikatas | 0672-CPR-0253 |
| 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės | Nustatyti esminiai požymiai |
| EN 1154. Savaimė uždarymas | Reikalavimai "Savaimė uždarymas". EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 5.2.1, 5.2.3–5.2.16, 5.2.18 skirsniai |
| EN 1154. Nuolatinė savaiminio uždarymo funkcija | Reikalavimai "Nuolatinė funkcija" įvykdyti. EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 skirsniai |
| Pavojingos medžiagos | Nėra jokių pavojingų medžiagų pagal EB direktyvas ir REACH reglamentą |
| EN 1154 klasifikacija | |
| Naudojimo klasė | 4 (3 klasė = uždarymas nuo min. 105°, 4 = uždarymas nuo 180°) |
| Savaiminio uždarymo nuolatinė funkcija | 8 (5 klasė = 50 000 ciklų, 8 = 500 000 ciklų) |
| Durų uždarymo įtaiso dydis | 3-5 (durų uždarymo įtaisų dydžiai = 1–7) |
| Tinkumas naudoti priešgaisrinėse / priešdūminėse duryse | 1 (0 klasė = netinka, 1 = tinka) |
| Sauga | 1 (1 klasė = naudojimo sauga) |
| Atsparumas korozijai | 4 (pagal EN 1670: 0 klasė = neapibrėžtas, 1 klasė = mažas, 2 klasė = vidutinis, 3 klasė = didelis, 4 klasė = labai didelis) |
| 10. Gaminio galia | Gaminio galia pagal Nr.1 atitinka deklaruotą galią pagal Nr. 9. Už galios deklaracijos pagal Nr. 9 parengimą atsako tik gamintojas pagal Nr. 4. |
| Vieta, data | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, direktorius |  |


Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni (DoP): GEZE TS 5000 ECLine

MT

| Identifikazzjoni għad-Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni | GEZE TS 5000 ECLine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Tip ta' prodott | Sistema ta' apparat li jagħlaq il-bibien |
| 2. Numri ta' Identità | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Għan tal-użu | Apparat li jagħlaq il-bibien bi proċedura ta' għeluq ikkontrollata għall-użu ma' bibien protettivi min-nar u / jew duħħan jew għal ħruġ ta' emerġenza |
| 4. Manifattur | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Germany |
| 5. Rappreżentant awtorizzat | ---- |
| 6. Sistema ta' valutazzjoni tal-kostanza tal-prestazzjoni | 1 |
| 7. Standard armonizzat | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Korpi nnotifikati | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Ċertifikat tal-Identifikazzjoni | 0672-CPR-0253 |
| 9. Prestazzjoni ddikjarata | Karatteristiċi importanti determinati |
| EN 1154 – Għeluq awtomatiku | Rekwiżiti tal-"Għeluq awtomatiku" sodisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezzjonijiet 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 – Funzjoni permanenti tal-karatteristika tal-għeluq awtomatiku | Rekwiżiti tal-"Funzjoni permanenti" sodisfatti - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 sezzjonijiet 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Sustanzi perikolużi | L-ebda sustanza perikoluża skont il-linji gwida tal-EC u tad-direttiva REACH |
| Klassifikazzjoni EN 1154 | |
| Klassi tal-applikazzjoni | 4 (Klassi 3 = jingħalaq minn tal-inqas 105°, 4 = jingħalaq minn 180°) |
| Funzjoni permanenti għall-għeluq awtomatiku | 8 (Klassi 5 = 50,000 ciklu, 8 = 500,000 ciklu) |
| Daqs tal-apparat li jagħlaq il-bibien | 3-5 (daqsijiet tal-apparat li jagħlaq il-bibien = 1-7) |
| Adegwatezza għall-użu fuq bibien għall-protezzjoni min-nar/duħħan | 1 (Klassi 0 = mhux adattat, 1 = adattat) |
| Sigurtà | 1 (Klassi 1 = Użu bla periklu) |
| Reżistenza għall-korrużjoni | 4 (skont EN 1670: Klassi 0 = mhux definita, Klassi 1 = baxxa, Klassi 2 medja, Klassi 3 = għolja, Klassi 4 = għolja ħafna) |
| 10. Prestazzjoni tal-prodott | Il-prestazzjoni tal-prodott speċifikata taħt in-Numru 1 tikkorrispondi mal-prestazzjoni ddikjarata taħt in-Numru 9. Il-manifattur taħt in-Numru 4 huwa unikament responsabbli għat-tnejn tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni taħt in-Numru 9. |
| Post, data | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Direttur |  |


Werkingsverklaring (DoP): GEZE TS 5000 ECl ine

NL

| Aanduiding prestatieverklaring | GEZE TS 5000 ECl ine_0672-CPR-0253 |
|---|---|
| 1. Soort product | Deurdrangersysteem |
| 2. Identificatienummers | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Gebruiksdoel | Deursluitmiddelen met gecontroleerd sluitverloop voor gebruik op brand- en/of rookwerende deuren of vluchtdeuren |
| 4. Fabrikant | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Gevolmachtigde | ---- |
| 6. Prestatie beoordelingssysteem | 1 |
| 7. Geharmoniseerde norm | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Aangemelde instantie | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID-certificaat | 0672-CPR-0253 |
| 9. Gegarandeerde prestaties | Vastgestelde essentiële kenmerken |
| EN 1154 - Zelfsluitend | Voldaan aan de eisen "zelfsluitend" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Permanent zelfsluitend | Voldaan aan de eisen "permanente functie" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 alinea's 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Gevaarlijke substanties | Geen gevaarlijke substanties in de zin van de EG-richtlijnen en de REACH-bepaling |
| EN 1154 classificatie | |
| Toepassingsklasse | 4 (klasse 3 = sluiten vanuit min. 105°, 4 = sluiten vanuit 180°) |
| Permanent zelfsluitend | 8 (klasse 5 = 50.000 cycli, 8 = 500.000 cycli) |
| Deurdrangerformaat | 3-5 (deurdrangerformaten = 1 - 7) |
| Geschikt voor het gebruik op brand-/ rookwerende deuren | 1 (klasse 0 = niet geschikt, 1 = geschikt) |
| Veiligheid | 1 (klasse 1 = gebruiksveiligheid) |
| Corrosiebestendigheid | 4 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote) |
| 10. Werking product | De werking van het product overeenkomstig met Nr. 1 komt overeen met de verklaring van de werking overeenkomstig met Nr. 9. De fabrikant overeenkomstig met Nr. 4 is alleen verantwoordelijk voor het opstellen van de werkingsverklaring overeenkomstig met Nr. 9. |
| Plaats, datum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Directeur |  |


Deklaracja właściwości użytkowych (DoP): GEZE TS 5000 EClime

PL

| Oznaczenie Deklaracja właściwości użytkowych | GEZE TS 5000 EClime_0672-CPR-0253 |
|---|---|
| 1. Typ wyrobu | Samozamykacz drzwiowy |
| 2. Numery identyfikacyjne | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Przewidywane zastosowanie | Zamykacz drzwiowy z regulacją przebiegu zamykania do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych bądź drzwiach ewakuacyjnych |
| 4. Producent | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Upoważniony przedstawiciel | ---- |
| 6. System oceny stałości właściwości użytkowych | 1 |
| 7. Norma zharmonizowana | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Jednostka notyfikowana | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Numer identyfikacyjny certyfikatu | 0672-CPR-0253 |
| 9. Deklarowane właściwości użytkowe | Stwierdzone zasadnicze charakterystyki |
| EN 1154 - samoczynnie zamykające | Spełnione wymagania "samoczynnego zamykania" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 rozdziały 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - trwałość funkcji samoczynnego zamykania | Spełnione wymagania "trwałości funkcji" - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 rozdziały 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Substancje niebezpieczne | Brak substancji niebezpiecznych w rozumieniu dyrektyw WE i rozporządzenia REACH |
| Klasyfikacja wg EN 1154 | |
| Klasa użytkowania | 4 (klasa 3 = zamykanie od kąta rozwarcia min. 105°, 4 = zamykanie od kąta rozwarcia 180°) |
| Trwałość funkcji samoczynnego zamykania | 8 (klasa 5 = 50 000 cykli, 8 = 500 000 cykli) |
| Wielkość zamykacza | 3-5 (wielkość zamykacza = 1-7) |
| Przydatność do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych | 1 (klasa 0 = nieodpowiednie, 1 = odpowiednie) |
| Bezpieczeństwo | 1 (klasa 1 = bezpieczeństwo użytkowe) |
| Odporność na korozję | 4 (według EN 1670: klasa 0 = odporność nieokreślona, klasa 1 = niska, klasa 2 = średnia, klasa 3 = wysoka, klasa 4 = bardzo wysoka) |
| 10. Właściwości użytkowe produktu | Właściwości użytkowe produktu wymienionego w poz. 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w poz. 9. Wyłącznie odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych stosownie do poz. 9 ponosi producent wymieniony w poz. 4. |
| Miejscowość, data | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Prezes |  |


Declaração de desempenho (DoP): GEZE TS 5000 ECLine

PT

| Marcação declaração de desempenho | GEZE TS 5000 ECLine_0672-CPR-0253 |
|---|---|
| 1. Tipo de produto | Sistema de molas aéreas |
| 2. Números de identificação | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Finalidade | Dispositivo de fecho de porta com sequência de fecho controlada para aplicação em portas corta-fogo e/ou portas corta-fumo ou em portas de emergência |
| 4. Fabricante | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Pessoa autorizada | ---- |
| 6. Sistema para avaliação da regularidade do desempenho | 1 |
| 7. Normativa standard | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Organismo notificado | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Certificado ID | 0672-CPR-0253 |
| 9. Desempenho declarado | Características essenciais determinadas |
| EN 1154 - De fecho automático | Requisitos "de fecho automático" cumpridos- EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Secções 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Função contínua do fecho automático | Requisitos da "Função contínua" cumpridos - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Secções 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Substâncias perigosas | Sem substâncias perigosas nos termos das Diretivas CE e do Regulamento REACH |
| Classificação EN 1154 | |
| Classe de aplicação | 4 (Classe 3 = fecho a partir de no mín. 105°, 4 = fecho a partir de 180°) |
| Função contínua do fecho automático | 8 (Classe 5 = 50.000 ciclos, 8 = 500.000 ciclos) |
| Tamanho da mola | 3-5 (tamanhos de mola = 1-7) |
| Adequado para aplicação em portas corta-fogo/corta-fumo | 1 (Classe 0 = não adequada, 1 = adequada) |
| Segurança | 1 (Classe 1 = segurança de utilização) |
| Resistência à corrosão | 4 (de acordo com a EN 1670: Classe 0 = nenhuma definida, Classe 1 = reduzida, Classe 2 média, Classe 3 = elevada, Classe 4 = muito elevada) |
| 10. Desempenho do produto | O desempenho do produto nos termos do n.º 1 corresponde ao desempenho declarado nos termos do n.º 9. Nos termos do n.º 4, o fabricante é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho nos termos do n.º 9. |
| Local, data | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Gerente |  |


Declarație de performanță (DoP): GEZE TS 5000 EClime

RO

| Caracteristică declarație de performanță | GEZE TS 5000 EClime_0672-CPR-0253 |
|---|--|
| 1. Model produs | Sistem de amortizoare de ușă |
| 2. Numere de identificare | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Scopul de utilizare | Sisteme de închidere a ușii cu proces controlat de închidere pentru utilizarea la ușile anti-incendiu și/sau de protecție împotriva flăcărilor și fumului sau la ușile de ieșire în caz de urgență |
| 4. Producător | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Mandatar | ---- |
| 6. Sistem pentru evaluarea constantelor performanței | 1 |
| 7. Standard armonizat | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Organism notificat | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Certificat ID | 0672-CPR-0253 |
| 9. Putere declarată | Caracteristici esențiale stabilite |
| EN 1154 - Auto-închidere | Îndeplinește cerințele de "auto-închidere"- EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragrafele 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Funcție continuă a auto-închiderii | Îndeplinește cerințele de "funcție continuă"- EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 paragrafele 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Substanțe periculoase | Fără substanțe periculoase în sensul Directivelor CE și regulamentului REACH |
| Clasificarea EN 1154 | |
| Clasa de utilizare | 4 (clasa 3 = închidere din min. 105°, 4 = închidere din 180°) |
| Funcție continuă a auto-închiderii | 8 (clasa 5 = 50.000 cicluri, 8 = 500.000 cicluri) |
| Dimensiune închizător ușă | 3-5 (dimensiuni amortizoare ușă= 1-7) |
| Compatibilitatea pentru utilizarea la ușile antifoc/antifum | 1 (clasa 0 = nu este adecvat, 1 = adecvat) |
| Siguranță | 1 (clasa 1 = siguranța în utilizare) |
| Rezistența la coroziune | 4 (conform EN 1670: Clasa 0 = nu este definită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă) |
| 10. Performanța produsului | Performanța produsului conform nr. 1 corespunde performanței declarate conform nr. 9. Responsabil pentru întocmirea declarației de performanță conform nr. 9 este doar producătorul conform nr. 4. |
| Localitatea, data | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Director General |  |


Prestandadeklaration (DoP): GEZE TS 5000 Ecline

SV

| | |
|--|--|
| Kod prestandadeklaration | GEZE TS 5000 Ecline_0672-CPR-0253 |
| 1. Produkttyp | Dörrstängningssystem |
| 2. Ident.nummer | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Användningsområde | Dörrstängare med kontrollerat stängningsförlopp för användning på brand- och/eller rökskyddsörrar eller i nödutgångar. |
| 4. Tillverkare | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Fullmaktsinnehavare | ---- |
| 6. System för bedömning av produktprestandan | 1 |
| 7. Harmoniserad standard | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Anmält organ | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID-certifikat | 0672-CPR-0253 |
| 9. Angiven prestanda | Fastställda viktiga egenskaper |
| EN 1154 - självstängande | Krav för "självstängande" uppfyllda - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 avsnitt 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - permanent självstängningsfunktion | Krav för "permanent funktion" uppfyllda - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 avsnitt 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Farliga ämnen | Inga farliga ämnen enligt gällande EU-direktiv och REACH-förordningen |
| EN 1154-klassificering | |
| Användningsklass | 4 (klass 3 = stängning från min. 105°, 4 = stängning från 180°) |
| Permanent självstängningsfunktion | 8 (klass 5 = 50 000 cykler, 8 = 500 000 cykler) |
| Dörrstängarstorlek | 3-5 (dörrstängarstorlekar = 1-7) |
| Lämplighet för användning på brand-/rökskyddsörrar | 1 (klass 0 = ej lämplig, 1 = lämplig) |
| Säkerhet | 1 (klass 1 = driftsäkerhet) |
| Korrosionsbeständighet | 4 (enligt EN 1670: klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög) |
| 10. Produktprestanda | Den produktprestanda som anges i punkt 1 motsvarar den prestanda som uppges i punkt 9. Den här prestandaförklaringen enligt punkt 9 utfärdas endast av tillverkaren som anges i punkt 4. |
| Ort, datum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, VD |  |

Vyhlasenie o parametroch (DoP): GEZE TS 5000 ECLine


SK

| Identifikácia Vyhlásenie o parametroch | GEZE TS 5000 ECLine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Druh výrobku | Dverný samozatvárač |
| 2. Identifikačné číslo | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Účel použitia | Prostriedok na zatváranie dverí s kontrolovaným priebehom zatvárania pre použitie na protipožiariar a/alebo dymotesné dvere alebo na únikové dvere |
| 4. Výrobca | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Splnomocnená osoba | ---- |
| 6. Systém pre posudzovanie nemennosti parametrov | 1 |
| 7. Harmonizovaná norma | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Notifikačný orgán | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID certifikát | 0672-CPR-0253 |
| 9. Deklarované parametre | Stanovené podstatné vlastnosti |
| EN 1154 - samozatváracie | Požiadavky "samozatváracie" splnené - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseky 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Trvalá funkcia samozatvárania | Požiadavky "trvalá funkcia" splnené - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseky 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Nebezpečné látky | Neobsahuje žiadne nebezpečné látky v zmysle Smerníc EU a Nariadenia REACH |
| EN 1154 Klasifikácia | |
| Trieda použitia | 4 (trieda 3 = zatváranie z min. 105°, 4 = zatváranie zo 180°) |
| Trvalá funkcia samozatvárania | 8 (trieda 5 = 50.000 cyklov, 8 = 500.000 cyklov) |
| Veľkosť dverného zatvárača | 3-5 (veľkosti dverných zatváračov = 1-7) |
| Spôsobilosť pre použitie na protipožiariar/dymotesné dvere | 1 (trieda 0 = nevhodné, 1 = vhodné) |
| Bezpečnosť | 1 (trieda 1 = užívacia bezpečnosť) |
| Odolnosť proti korózii | 4 (podľa EN 1670: trieda 0 = nedefinovaná, trieda1 = nízka, trieda 2 stredná, trieda3 = vysoká, trieda 4 = veľmi vysoká) |
| 10. Parametre výrobku | Parametre výrobku podľa bodu 1 sú v zhode s deklarovými parametrami podľa bodu 9. Za zostavenie vyhlásenia o parametroch podľa bodu 9 zodpovedá výhradne výrobca podľa bodu 4. |
| Miesto, dátum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, konateľ |  |

Izjava o delovanju (DoP):

GEZE TS 5000 EClina

SL

| Karakteristika - izjava o delovanju | GEZE TS 5000 EClina_0672-CPR-0253 |
|---|--|
| 1. Vrsta izdelka | Sistem za zapiranje vrat |
| 2. ID-številke | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Namen uporabe | Zapiralo za vrata z nadzorovanim potekom zapiranja za protipožarna in/ali protidimna vrata ali vrata za izhod v sili |
| 4. Proizvajalec | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Pooblaščen oseba | ---- |
| 6. Sistem za konstantnost delovanja | 1 |
| 7. Harmoniziran standard | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Priglašeni organ | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID-certifikat | 0672-CPR-0253 |
| 9. Izjava o delovanju | Ugotovljene bistvene značilnosti |
| EN 1154 - Samodejno zapiranje | Zahteve za "samodejno zapiranje" so izpolnjene - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseki 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Trajno delovanje samodejnega zapiranja | Zahteve za "trajno delovanje" so izpolnjene - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 odseki 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Nevarne snovi | Ni nevarnih snovi v smislu ES-direktive in uredbe REACH |
| Klasifikacija EN 1154 | |
| Razred uporabe | 4 (razred 3 = zapiranje iz najm. 105°, 4 = zapiranje iz 180°) |
| Trajno delovanje samodejnega zapiranja | 8 (razred 5 = 50.000 ciklusov, 8 = 500.000 ciklusov) |
| Velikost zapirala za vrata | 3-5 (velikosti zapiral za vrata = 1-7) |
| Primernost za uporabo na protipožarnih/protidimnih vratih | 1 (razred 0 = ni primerno, 1 = primerno) |
| Varnost | 1 (razred 1 = varnost za uporabo) |
| Odpornost proti koroziji | 4 (v skladu z EN 1670: Razred 0 = ni opredeljena, razred 1 = majhna, razred 2 srednja, razred 3 = visoka, razred 4 = zelo visoka) |
| 10. Delovanje izdelka | Delovanje izdelka v skladu s št. 1 ustreza delovanju, navedenemu v št. 9. Odgovoren za sestavo izjave o delovanju po št. 9 je proizvajalec sam in sicer v skladu s št. 4. |
| Kraj, datum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, direktor |  |


Declaración de rendimiento (DoP): GEZE TS 5000 ECLine

ES

| Identificación declaración de rendimiento | GEZE TS 5000 ECLine_0672-CPR-0253 |
|---|---|
| 1. Tipo de producto | Sistema de cierrapuertas |
| 2. N° de identificación | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Finalidad | Dispositivo cierrapuertas con secuencia de cierre controlada para el empleo en puertas cortafuegos y cortahumos o puertas de vías de evacuación |
| 4. Fabricante | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 D-71229 Leonberg |
| 5. Mandatario | ---- |
| 6. Sistema para evaluar la resistencia de rendimiento | 1 |
| 7. Norma armonizada | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Organismo notificado | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Certificado ID | 0672-CPR-0253 |
| 9. Rendimiento declarado | Características principales constatadas |
| EN 1154 - Cierre automático | Requisitos "cierre automático" cumplidos - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Apartados 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Función permanente del cierre automático | Requisitos "función permanente" cumplidos - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Apartados 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Sustancias peligrosas | No contiene sustancias peligrosas conforme a las directivas CE y el reglamento REACH |
| Clasificación EN 1154-1 | |
| Clase de aplicación | 4 (Clase 3 = Cierre de mín. 105°, 4 = Cierre de 180°) |
| Función permanente del autocierre | 8 (clase 5 = 50.000 ciclos, 8 = 500.000 ciclos) |
| Tamaño del cierrapuertas | 3-5 (Tamaños del cierrapuertas= 1-7) |
| Idoneidad para el empleo en cortahumos y cortafuegos | 1 (clase 0 = no adecuado, 1 = adecuado) |
| Seguridad | 1 (clase 1 = seguridad de empleo) |
| Resistencia a la corrosión | 4 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta) |
| 10. Rendimiento producto | El rendimiento del producto según n° 1 se corresponde con el rendimiento declarado según n° 9 El fabricante es responsable exclusivo, según n° 9, de redactar la declaración de rendimiento conforme a n° 4 |
| Lugar, fecha | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, director |  |

Prohlášení o vlastnostech (DoP): GEZE TS 5000 EClíne

CZ

| Charakteristika - prohlášení o vlastnostech | GEZE TS 5000 EClíne_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Typ výrobku | Systém zavírání dveří |
| 2. Identifikační číslo | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Účel použití | Prostředek k zavírání dveří s kontrolovaným zavíráním dveří k použití na protipožárních a protikouřových dveřích nebo na únikových dveřích |
| 4. Výrobce | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Zplnomocněnec | --- |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností | 1 |
| 7. Harmonizovaná norma | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Notifikované místo | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID certifikátu | 0672-CPR-0253 |
| 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení | Zjištěné podstatné charakteristiky |
| EN 1154 - samozavírací | Požadavky "samozavírací" splněny - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 části 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - trvalá funkce samozavírání | Požadavky "trvalá funkce" splněny - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 části 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Nebezpečné látky | Žádné nebezpečné látky ve smyslu směrnic ES a nařízení REACH |
| EN 1154 - klasifikace | |
| Třída použití | 4 (třída 3 = zavírání z polohy min. 105°, 4 = zavírání z polohy 180°) |
| Trvalá samozavírací funkce | 8 (třída 5 = 50 000 cyklů, 8 = 500 000 cyklů) |
| Velikost zavírače dveří | 3-5 (velikosti zavíračů = 1-7) |
| Vhodnost pro použití v protipožárních/protikouřových dveřích | 1 (třída 0 = nevhodné, 1 = vhodné) |
| Bezpečnost při používání | 1 (třída 1 = bezpečné použití) |
| Odolnost proti korozi | 4 (podle EN 1670: třída 0 = nedefinováno, třída 1 = nízká, třída 2 = střední, třída 3 = vysoká, třída 4 = velmi vysoká) |
| 10. Vlastnosti výrobku | Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech dle bodu 9 se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. |
| Místo, datum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, ředitel |  |

Teljesítmény nyilatkozat (DoP): GEZE TS 5000 EClíne


HU

| | |
|--|--|
| Teljesítmény nyilatkozat azonosítója | GEZE TS 5000 EClíne_0672-CPR-0253 |
| 1. Termékfajta | Ajtócsukó rendszer |
| 2. Azonosító számok | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Az alkalmazás célja | Ajtócsukó ellenőrzött záródási folyamattal tűz- és/vagy füstvédő ajtókon vagy menekülő ajtókon történő alkalmazáshoz |
| 4. Gyártó | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Felhatalmazott | ---- |
| 6. Teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer | 1 |
| 7. Harmonizált szabvány | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Bejelentett szervezet | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. Tanúsítvány azonosító | 0672-CPR-0253 |
| 9. Nyilatkozott teljesítmény | Meghatározott alapvető jellemzők |
| EN 1154 - automatikusan záródó | Az "automatikusan záródó" követelményeknek megfelel - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 szakaszok |
| EN 1154 - az automatikus záródás tartós működése | A "tartós működés" követelményeinek megfelel - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 szakaszok |
| Veszélyes anyagok | Az EK-irányelvek és REACH-rendeletkezés értelmében nem veszélyes anyagok |
| EN 1154 osztályba sorolás | |
| Alkalmazási osztály | 4 (3. osztály = záródás min. 105°-ból, 4 = záródás 180°-ból) |
| Az automatikus záródás tartós működése | 8 (5. osztály = 50.000 ciklus, 8 = 500.000 ciklus) |
| Ajtócsukó mérete | 3-5 (ajtócsukó méretei = 1-7) |
| Tűz- és füstgátló ajtókon történő alkalmazáshoz való alkalmasság | 1 (0. osztály = nem alkalmas, 1 = alkalmas) |
| Biztonság | 1 (1. osztály = használati biztonság) |
| Korrózióállóság | 4 (EN 1670 szerint: 0. osztály = nincs meghatározva, 1. osztály = alacsony, 2. osztály = közepes, 3. osztály = magas, 4. osztály = nagyon magas) |
| 10. Termék teljesítménye | A termék 1. sz. szerinti teljesítménye megfelel a 9. sz. szerinti nyilatkozott teljesítménynek. A 9. sz. szerinti teljesítmény nyilatkozat készítéséért egyedül a 4. sz. szerinti gyártó a felelős. |
| Hely, dátum | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, ügyvezető | |



Effekterklæring (DoP): GEZE TS 5000 ECl ine

NO

| Ytelseserklæring | GEZE TS 5000 ECl ine_0672-CPR-0253 |
|--|--|
| 1. Produkttype | Dørlukkersystem |
| 2. Identitetsnumre | 143576, 143577, 143572, 143575, 109054, 109052, 160327, 068222, 067985, 000773, 068221, 015695, 014945, 102364, 102365, 102363, 108481, 143640, 143641, 143642, 143643, 156861, 156903, 186902, 186903 |
| 3. Bruksformål | Dørlukkeinnretning med kontrollert lukkeforløp til bruk på brann- og/eller røykvernsdører eller på rømningsveidører |
| 4. Produsent | GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg |
| 5. Fullmakt | ---- |
| 6. System til bedømmelse av effektbestandighet | 1 |
| 7. Harmonisert standard | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| 8.1. Varslet organ | MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Notified Body ID = 0672 |
| 8.2. ID-sertifikat | 0672-CPR-0253 |
| 9. Erklært ytelse | Bestemte vesentlige kjennetegn |
| EN 1154 - Selvlukkende | Krav "selvlukkende" oppfylt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Avsnitt 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.16, 5.2.18 |
| EN 1154 - Varig funksjon for selvlukking | Kravene "varig funksjon" oppfylt - EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Avsnitt 5.2.2, 5.2.17.1, 5.2.17.2 |
| Farlige stoffer | Ingen farlige stoffer i henhold til EU-direktivene og REACH-forordningen |
| EN 1154 klassifisering | |
| Bruksklasse | 4 (Klasse 3 = Lukking av min. 105°, 4 = Lukking av 180°) |
| Varig funksjon av selvlukking | 8 (Klasse 5 = 50.000 sykluser, 8 = 500.000 sykluser) |
| Dørlukkerstørrelse | 3-5 (Dørlukkerstørrelser = 1-7) |
| Egnethet til bruk på brann-/røykdører | 1 (Klasse 0 = ikke egnet, 1 = egnet) |
| Sikkerhet | 1 (Klasse 1 = Brukssikkerhet) |
| Korrosjonsbestandighet | 4 (etter EN 1670: Klasse 0 = ingen definert, Klasse 1 = lav, Klasse 2 middels, Klasse 3 = høye, Klasse 4 = svært høye) |
| 10. Ytelse produkt | Ytelsen til produktet i henhold til nr. 1 tilsvarer den erklærte ytelsen i nr. 9. Produsenten har i henhold til nr. 4 alene ansvaret for opprettelse av ytelseserklæringen i henhold til nr. 9. |
| Sted, dato | Leonberg, 08.04.2019 |
| Gerald Haas, Daglig Leder |  |